

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0082-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Protecta EX Brandskyddsmassa


- Innehavare** Protecta A/S, Postboks 1283, NO 3105 TØNSBERG, Norge
Tel: + 47 3335 9160, Fax: + 47 3335 9161,
E-post: post@protecta.no, Hemsida: www.protecta.no,
Organisationsnr: NO 986 426 051
- Produkt** Protecta EX Brandskyddsmassa. Materialet består av ett oorganiskt pulver som blandas med vatten till en expanderande brandskyddsmassa. Brandteknisk klass max EI 120.
- Avsedd användning** Tätning av genomföringar med plast-, stål- och kopparrör, kablar, ventilationskanaler och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar (väggar och bjälklag) av lättbetong, betong, tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).
- Handelsnamn** Protecta EX Brandskyddsmassa
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Brandteknisk klass EI 120 * 5:22
- * Brandteknisk klass samt typ av plaströr framgår av tillhörande handlingar.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning "Protecta EX Brandskyddsmassa" 4 sida, daterad 2009-17-3
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-02-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Protecta A/S Tønsberg, Norge
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/monteringsanvisning och omfattar:
- | | |
|---|--------------------------------------|
| Innehavare | Protecta A/S, Tønsberg, Norge |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | Protecta EX Brandskyddsmassa |
| Typgodkännandets nummer | SC0082-09 |
| Brandteknisk klass | t ex EI 120 * |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SINTEF |
- * Brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar
- Bedömningsunderlag Rapport 103080.20 och 103080.26 från SINTEF.
Rapport P007876 från SP.
- Kommentarer Monteringsanvisningar ska medfölja varje leverans.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-03-26

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Lazaros Tsantaridis