

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0165/04

medföreskrifterom tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Protecta Rörstrypare

- Innehavare** Protecta A/S, Postboks 1283, NO 3105 TØNSBERG, Norge
Tel: + 47 3335 9160, Fax: + 47 3335 9161,
E-post: post@protecta.no, Hemsida: www.protecta.no,
Organisationsnr: NO 986 426 051
- Produkt** Protecta Rörstrypare, brandtättningsmaterial för ABS, Friaphon, PE, PP, PVC, VP-rör, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt som fästes runt de tekniska genomföringarna utvändigt och sväller vid värme-exponering. Brandteknisk klass max EI 240.
- Avsedd användning** Brandcellsskiljande rörstrypare mellan massiva byggnadsdelar (väggar och bjälklag) i lättbetong, betong, tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).
- Handelsnamn** Protecta Rörstrypare
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Brandteknisk klass EI 240 * 5:22
- * Brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisningar "Protecta Rörstrypare", 3 sidor daterad 2009-17-3
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-02-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Protecta A/S Tønsberg, Norge

Märkning Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	Protecta A/S, Tønsberg, Norge
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Produktens typbeteckning	Protecta Rörstrypare
Typgodkännandets nummer	0165/04
Brandteknisk klass	t ex EI 240 *
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	SINTEF

* Brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar

Bedömnings- Rapport 103080.17B från SINTEF,
underlag Rapport 226348A från BRE, Storbritanien
Rapport RF06163 från CHILT, Storbritanien

Kommentarer Monteringsanvisningar ska medfölja varje leverans.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-03-09, och projektnummer T400165.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-03-25

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Lazaros Tsantaridis