

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0072-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL


Protecta WB Silikon

- Innehavare** Protecta A/S, Postboks 1283, NO 3105 TØNSBERG, Norge
Tel: + 47 3335 9160, Fax: + 47 3335 9161,
E-post: post@protecta.no, Hemsida: www.protecta.no,
Organisationsnr: NO 986 426 051
- Produkt** Protecta WB Silikon, elastisk tätningsmassa för tätning av skarvar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar. Brandteknisk klass max EI 240.
- Avsedd användning** Tätning av skarvar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, massiva byggnadsdelar (väggar och bjälklag) i lättbetong, betong, tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).
- Handelsnamn** Protecta WB Silikon
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Brandteknisk klass EI 240 * 5:22
- * Brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning "Protecta WB Silikon" 1 sida, daterad 2009-17-3
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-02-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SINTEF.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Protecta A/S Tønsberg, Norge	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/monteringsanvisning och omfattar:	
	Innehavare	Protecta A/S, Tønsberg, Norge
	Boverkets inregistrerade varumärke	+
	Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
	Produktens typbeteckning	Protecta WB Silikon
	Typgodkännandets nummer	SC0072-09
	Brandteknisk klass	t ex EI 240 *
	Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
	Kontrollorgan	SINTEF
	* Brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar	
Bedömningsunderlag	Rapport 103080.17A och 103080.01 från SINTEF, Rapport 223672 och 226348A från BRE, Storbritanien	
Kommentarer	Monteringsanvisningar ska medfölja varje leverans.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2014-03-26	

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Lazaros Tsantaridis